

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП) ед. изм.	Требование к ИП		Обозначение НД на испытание	Результаты испытаний	Примечание
Дата поступления	Маркировка			Обозначение НД на продук.	Нормативн ое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.10.2016 г.	Образцы блоков газобетона D 500; B 2,5 БЛ-333-1 БЛ-333-2 БЛ-333-3 БЛ-333-4 БЛ-333-5 БЛ-333-6 БЛ-333-7 БЛ-333-8 БЛ-333-9	21.10.2016 - 23.10.2016	Теплопроводность сухого образца, Вт/(м°С) Теплопроводность при влажности 4%, Вт/(м°С) Теплопроводность при влажности 5%, Вт/(м°С)	ГОСТ 31360-2007	0,120 0,141 0,147	ГОСТ 30256-94	0,080 0,086 0,082 0,089 0,092 0,092 Ср. зн. 0,083 0,095 0,096 0,090 Ср. зн. 0,094	соответствует ГОСТ 31360- 2007

023146

Исполнитель: инженер-лаборант _____ Лапердина Е.А.

